

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
пр. Ленина, 52, г. Озерск-3, Челябинская обл., 456783
тел./факс (35130) 2-85-11 E-mail: ugps1@ozr.ru «Телефон доверия» (35130) 2-85-11

« 17 » августа 20 16 г.
(дата составления акта)

АКТ № 12
по результатам рассмотрения заявления

« 17 » августа 20 16 г.

г.Озерск

12 ч. 00 мин.

Телегин Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование,

рассматривающего заявление)

в период с 09 ч. 00 мин. « 17 » августа 20 16 г. по 11 ч. 00 мин. « 17 » августа 20 16 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский
наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.
эколого-биологический центр» (далее МБУ ДО «ДЭБЦ»)

расположенного (-ых) по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 14

при обследовании совместно с директором МБУ ДО «ДЭБЦ» Косажевской Натальей
(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
Викторовной

представителя заинтересованного лица, работников, присутствующих при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения МБУ ДО «ДЭБЦ» расположены в одноэтажном административном здании, (функциональное назначение объекта защиты, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их третьей степени огнестойкости. Помещения по функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Отопление центральное, водяное, холодное и горячее водоснабжение. Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией, оборудованы системой оповещения людей о пожаре 2 типа, которые находятся на обслуживании ООО ЧОО ВПО «Единство» имеющего лицензию МЧС России, по договору. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов. Пути эвакуации свободны, оборудованы знаками пожарной безопасности. Инструкции по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей разработаны.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Босажевская А.В. директор

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или

иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных

представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

А

(подпись)

(подпись)

(подпись)

« 17 » августа 20 16 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Босажевская А.В. директор

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

А

(подпись)

Вывод по результатам обследования: МБУ ДО «ДЭБЦ», расположенное по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, 14, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 17 » августа 20 16 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Специального управления
ФПС № 1 по пожарному надзору Телегин И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 17 » августа 20 16 г.



Телегин И.Н.

(подпись)